



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

г. Кунгур

«28» сентября 2011 г.  
15 часов 00 минут

**АКТ ПРОВЕРКИ № 22-074-21**

2011 г. по адресу:

6170472, Пермский край, Кунгурский район, с. Кыласово, ул. Сибирский тракт.

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22 августа 2011 г. №2149 «О проведении плановой выездной проверки Администрации Кыласовского сельского поселения Кунгурского муниципального района было проведено обследование используемых при осуществлении деятельности действующих электроустановок и электрооборудования в отношении администрации Кыласовского сельского поселения.

Продолжительность проверки: с 26 по 28 сентября 2011г.

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

С распоряжением ознакомлен глава администрации Кыласовского сельского поселения А.И. Горбунов.

**Лица, проводившие проверку:**

Пивоваров С.Е. – государственный инспектор отдела по надзору за электроустановками потребителей, № тел. 8-(34271)- 2-14-06;

**При проведении проверки присутствовали:**

Горбунов А.И.– глава администрации Кыласовского сельского поселения;

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

1. Соответствующим документом не назначено лицо, ответственное за электрохозяйство учреждения из числа руководителей и специалистов.

2. Нет паспортов на заземляющие устройства, находящиеся в эксплуатации.

3. Не установлено устройство защитного отключения (УЗО) для защиты групповых розеточных линий, питающих розетки для переносных электроприборов в помещениях здания администрации, центра досуга, библиотеки.

4. Электропроводка в помещениях зданий администрации, центра досуга выполнена в двух проводном исполнении.

5. Нет должностной инструкции директора Кыласовского «Центра досуга».

6. Электроустановки не укомплектованы проверенными защитными средствами.

7. На вводах в здания не выполнена система уравнивания потенциалов.

8. Нет перечня должностей и профессий неэлектротехнического персонала, требующего присвоения 1 группы по электробезопасности.

9. Не проводится инструктаж неэлектротехническому персоналу с присвоением 1 группы по электробезопасности.


10. Нет стандартного журнала регистрации и учета проверок.

Прилагаемые документы:


1. Предписание от 28 сентября 2011 г. № 22-074-21.

2.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор  С.Е.Пивоваров.

При обследовании присутствовали:

Глава администрации  Горбунов А.И.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил  
Глава Кыласовской сельской администрации А.И. Горбунов.

(подпись)

«28» сентября 2011 г.